

Un nouvel incident a été constaté à la [CENTRALE DU BUGÉY](#) / T : 04.74.24.91.47. Un dysfonctionnement a eu lieu sur le réacteur numéro 2. Un réacteur qui était en cours de mise à l'arrêt. Une vanne a subi une panne qui a entraîné une surpression dans le circuit de refroidissement. Le plan d'urgence interne a été déclenché à 11h05 et le centre d'urgence de l'ASN a été activé. L'incident était maîtrisé dès le début de l'après-midi. Aucun rejet radioactif n'a été enregistré dans l'environnement.